

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по РД г. Махачкала ул. М. Ярагского, 124 а т. 39-99-99 E-mail: mchspord@dinet.ru  
(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер тел., электронный адрес)  
ОНД по Кулинскому и Лакскому районам Р. Дагестан, Лакский район, с. Кумух, 8(87267)2-43-90  
(наименование органа надзорной деятельности, адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Заключение  
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 12 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.

«01» апреля 2013 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях МКОУ «Хайминская НОШ»  
наименование объекта, юридического лица или  
с. Хайми Кулинского района»  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: с. Хайми Кулинского района РД

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует  
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности  
обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник отделения надзорной деятельности  
по Кулинскому и Лакскому районам РД



Магомедов Б.Г.

«02» апреля 2013 г.

\* - место печати органа государственного пожарного надзора

**Главное управление МЧС России по республике Дагестан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, №124 «а» т.67-32-43 ф.63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности по Кулинскому и Лакскому районам**  
(наименование органа государственного надзора)

368360, республика Дагестан, Лакский район, с Кумух, тел. 8(87268)24260, lakskiy@mail.ru

**Акт обследования №1**

«03» апреля 2013 года 18 ч. 00 мин.

с. Вачи

(город, село, поселок)

Я. Начальник ОНД по Кулинскому и Лакскому районам УНД ГУ МЧС России по  
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

РД майор внутренней службы Магомедов Б.Г.

в период с 10 ч.00 мин. по 18 ч. 00 мин. «01» апреля 2013 произвел обследование  
документов, объекта заявителя, на территории, в зданиях и сооружениях

МКОУ Хайминская НОШ

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного по адресу сел. Хайми Кулинского района

при обследовании присутствовала Директор Уцумиева Курбанатима Абдуллаевна

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении обследования,

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здания школы представляет собой одноэтажное строения 3-ей степени огнестойкости, не-  
рекрытия деревянные, полы деревянные, кровля металлическая, обрешетка кровли деревянная.  
Размеры 11 на 9 метров. Электроснабжение однофазное 220 вольт, отопление централизо-  
ванное. Система кондиционирования в зданиях отсутствует. В здании смонтированы си-  
стемы пожарной сигнализации, на базе прибора приемно-контрольного ППКОП "Гранит-8",  
установлены дымовые пожарные извещатели ИП-212-77.

С Актом обследования ознакомлена:

Директор Уцумиева Курбанатима Абдуллаевна.

(Фамилия, индивидуального предпринимателя)

  
(подпись)

«01» апреля 2013 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Директор Уцумиева Курбанатима Абдуллаевна

(Фамилия, индивидуального предпринимателя)

  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Здания МКОУ Хайминская НОШ. в с. Хайми Кулинского района соответствует  
требованиям пожарной безопасности Российской Федерации

«01» апреля 2013 г.

Обследование проводил:

Начальник ОНД по Кулинскому и Лакскому районам

УНД ГУ МЧС России по майор в/с Магомедов Б.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

«01» апреля 2013 г.

М.Л.П.\*